

EXERCICE 2014 : RAPPORT ANNUEL DE LA SAUR

Déléataire du service de l'eau potable, Contrat d'affermage jusqu'au 31.12.2015

1) Les chiffres clés

* données techniques et installations :

1 station de production équipée de la télésurveillance : station de la Terrade, 50m³/h

4 châteaux d'eau et réservoirs : réservoir de l'abattoir (400 m³), réservoir de la route de Guéret (400 m³), réservoir des Monards (600 m³), réservoir de Chignat (52 m³)

4 stations et bâches de surpression et de reprise : surpresseur et bâche de Bouzogles (40 m³), reprise et bâche de Châteaumerle (50 m³), reprise et bâche de la Perrière (50 m³), station et bâche de la Terrade (100m³), reprise de la Chataigneraie

67 890 ml de conduites

* données clientèle :

1 148 clients

141 297 m³ consommés (soit -6% par rapport à 2013)

(diminution significative de la consommation de certains clients : centre hospitalier, office HLM, SAUR station d'épuration)

* indicateurs quantitatifs :

176 193 m³ mis en distribution (soit -3% par rapport à 2012), dont 1 685 m³ importés du Syndicat des Monards

Nombre total de branchements en service : 1 242

Consommation moyenne par client : 123 m³ (-7% par rapport à 2013)

2) Qualité de l'eau

Les contrôles effectués au cours de l'année 2014 montrent que l'eau distribuée répond en tous points du réseau aux normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (les analyses sont 100% conformes).

3) Les conventions d'achat d'eau

- avec la commune de St Pardoux Morterolles

- avec la commune de Faux Mazuras

- avec le Syndicat des Monards

4) Prix

Prix du m³ au 01/01/2015 : **1.46 € TTC**

Montant de l'abonnement annuel : **34.57 € TTC**

Pour une consommation forfaitaire de 120 m³, le montant de la facture s'élève à **209.46 € TTC**.

5) Compte annuel de résultat de l'exploitation 2014

Total des produits : 231 000 €

Total des charges : 247 000 €

Soit un résultat négatif de : - 16 000 € (contre - 51 200 € en 2013)

6) Opérations réalisées dans l'année

a- entretien :

- 99 compteurs renouvelés
- 6 interventions pour fuite/casse sur conduites de réseaux
- 20 interventions pour fuite/casse sur branchements
- Nettoyage et désinfection des réservoirs et des bâches
- Contrôle des installations sur les conformités électriques et les ballons de pression
- 13 600 ml de recherche de fuites

b-travaux réalisés dans l'année :

- Pose d'un stabilisateur au hall polyvalent
- Suppression de la canalisation en fonte du Victor Hugo avec reprise des branchements